


Amt Moorrege
z. Hd. Herr Wiese
Amtsstraße 12

25436 Moorrege



26. April 2017

**BV Markttreff Heidgraben
Erweiterung Speichertank – Angebot Fa. von Oertzen GmbH**

Sehr geehrter Herr Wiese,

wie schon vor einigen Wochen angekündigt, habe ich mich mit Herrn Malte Sielfeld und Herrn Stehr, einem Techniker, zuständig für Lösungen zur Pumpenschachtthematik rewaterc, vor Ort getroffen.

Der Techniker zeigte überzeugend, dass es bei dem hohen Wasserstand (Grundwasser/ Schichtenwasser) zu einem starken Druck gegen die Schachtwände kommt und diese eingedrückt werden können.

Den hohen Wasserstand wies er mittels Probekernentnahme nach.

Sein Vorschlag war wie folgt:

Umfüttern des Schachtes mit einer Schotterschicht zur Stabilisierung um den Druck auf den Schacht zu minimieren.

Sinnvoll ist es in einem Anrücken auch den Pumpenschacht um ca. 25 cm aufzuheben, einen Notüberlauf mit Anschluss an die Leitung hinter den vorhandenen Regenwasserschacht R3 (die in den Graben hinter der Hecke führt) anzuschließen und für die zunehmenden besonderen Regenereignisse noch einen Hofablauf in der Pflanzung zu setzen.

Diese Leistung hat Firma von Oertzen in dem beigefügten Angebot aufgeführt.

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung und sicher auch Herr Malte Sielfeld.

Mit freundlichen Grüßen

ZUMHOLZ