

Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0112/2017/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 23.10.2017
Bearbeiter: Von Wolfersdorff	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	15.11.2017	öffentlich

Sanierung Feuerwache

Sachverhalt:

Die Abnahmen der Sockelsanierung für die Gewerke Abdichtungsarbeiten, Aussenanlagen und Putzarbeiten haben am 13.09. stattgefunden mit teilweisen Restleistungen. Die Abnahme der Malerarbeiten stehen noch aus.

Es sind weitere Mängel im Rahmen der Gewährleistungsabnahme erkannt worden. Zum einen Dachdeckermängel (Blechergänzungen) und zum anderen beim Zargeneinstand der Feuerwehrtore. (Rost). Das Planungsbüro Planpark bearbeitet momentan die Mängelbeseitigung und wartet auf Rückmeldung der betroffenen Firmen.

Frau Riekhof

Anlagen: