

Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0149/2018/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 16.02.2018
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Hetlingen	13.03.2018	öffentlich

Gutachten zu Straßenschäden an der Brücke zum Klärwerk

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die Untersuchungen von der Firma HNL Ingenieur- und Prüfgesellschaft haben übersetzt ergeben, dass der Aufbau der Fahrbahn nicht im geringsten Maße mit dem heutigen oder auch damaligen Aufbau für den jetzigen Verkehr ausgelegt ist.

Einen solchen Aufbau vom Asphalt her, wird in Wohn- oder Spielstraßen mit geringem bis keinem Anlieferverkehr verbaut. Dies betrifft die erste und auch die zweite Entnahmestelle. Bei dem Klärwerksverkehr wäre ein Asphaltaufbau von 22 cm ratsam, also einem Aufbau nach Belastungsklasse 10.

Der ungebundene Aufbau ist ebenfalls nicht korrekt und entspricht nicht dem heutigen Standard.

In der Anlage finden Sie noch ergänzende Beschreibungen.

Monika Riekhof

Anlagen: