

Bodenbelag aufgenommen, neue Abwasserleitungen durch den Gang geführt und folgend vollflächig Bodendämmung und Estrich mit Fliesen hergestellt.

Seitens Herrn Senst wurde gefordert, den Gang auf die bestehende Rauchmeldeanlage des Schulgebäudes aufzuschalten.

Zusätzlich wird die Fassade innenseitig mit Gipskarton F30 verkleidet.

Fluchtwege sind grundsätzlich von vermeidbaren Brandlasten frei zu halten.

Weitere Erfordernisse bestehen aktuell nicht. Diese Maßnahmen sind bauantrags-/ genehmigungsfrei.

Ich danke für Ihre kurze Bestätigung, Korrektur oder Ergänzung.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Andreas Schwarz

Am 09.01.2019 um 13:58 schrieb AquaConsulting AS:

> Sehr geehrter Herr Senst-

>

> Hiermit bestätige ich Ihnen unseren Termin am 16.1.2018 um 14 in der

> Grundschule Haseldorf, Kamperrege 1 in 25489 Haseldorf mit mir und

> Herrn Borchers vom Amt GUMS.

>

> Anbei zu den geplanten Maßnahmen der Antrag ans Land S.-H- es dreht

> sich in erster Linie um den überbauten Eingangsbereich.

>

> Ich danke Ihnen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr

>

>

> Andreas Schwarz