

Legende

Dargestellt sind die brandschutztechnischen Mindestanforderungen (Soll) der Bauteile

- Wände**
- BW Brandwand
 - fb feuerbeständig
 - hf hochfeuerhemmend
 - fh feuerhemmend
 - fh feuerhemmend von unten
 - nb nicht brennbar
 - se schwerentflammbar
 - wenn tragend: EG ≥ fh

- Räume**
- notwendiger Flur
 - notwendiger Treppenraum
 - Aufenthaltsraum
 - kein Aufenthaltsraum, z.B. Abst.
 - Haustechnikraum
 - Raum mit erhöhter Brandgefahr

- Türen**
- Rauchdichter Abschluss
 - Feuerschutzabschluss mit Feuerwiderstand
 - Abschottung / Sicherung mit Anforderungen
 - Feuerwiderstand
 - Selbstschließende Eigenschaft
 - Dichtigkeit

- FH = feuerhemmend**
HF = hochfeuerhemmend
FB = feuerbeständig
D = dicht
RD = rauchdicht
S = selbstschließend
N = nicht abschließbar
M = mechanisch beanspruchbar

- Sonstiges**
- 1. Rettungsweg
 - 2. Rettungsweg
 - Rettungsweglänge
 - Rettungsfenster ≥ 0,90 x 1,20 m i.L.
 - Öffnung zur Rauchableitung
 - Bedienung Rauchableitung

BRANDSCHUTZKONZEPT	
Bauvorhaben Umbau Kindergarten Uetersener Straße 8, 25436 Heidgraben	
Bauherr Gemeinde Heidgraben Uetersener Straße 8, 25436 Heidgraben	
Bauteil ERDGESCHOSS	Maßstab M. 1:200
Planer Butzlaff Twes ARCHITEKTEN + INGENIEURE Barmstedter Str. 12 25354 Brande-Hörnerkirchen www.butzlafftwes.de	
Datum 06.11.2019	Proj.-Nr. 2208
	Bl.Nr. 1

