

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 222/2009/HO/BV

Fachteam:	Ordnung und Technik	Datum:	29.06.2009
Bearbeiter:	Uwe Denker	AZ:	7 / 656.235

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Holm	02.07.2009	öffentlich

Erneuerung Regenwasserleitung - Am Felde zw. Hauptstr. und Friedhofsweg

Sachverhalt:

Im Vorwege der Erneuerung der Fahrbahn in der Strasse Am Felde (1.Teilstück zwischen Hauptstrasse und Friedhofsweg) wurde sowohl der Regenwasser- als auch der Schmutzwasserkanal einschl. der Grundstücksanschlüsse geprüft.

Am Regenwasserkanal wurden so starke Schäden (Scherbenbildung mit sichtbarem Boden, Rissbildung, nicht fachgerecht eingebaute, einragende Stutzen, teilweise Boden sichtbar u.a.) festgestellt, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich machbar ist. Hinzu kommt, dass die Dimensionierung der verlegten Rohrleitung mit DN 200 nicht den hydraulischen Anforderungen genügt. Hier muss dringend ein Betonkanal mit DN 300 verlegt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erneuerung des Regenwasserkanals ist wegen der vorhandenen Schäden, aber auch wegen der nicht vorhandenen hydraulischen Leistungsfähigkeit nicht sanierungsfähig.

Eine Erneuerung des Kanals ist vor diesem Hintergrund und der anstehenden Erneuerung der Fahrbahn unabdingbar.

Diese Arbeiten müssen dringend vor den Gehweg- und Deckenarbeiten erledigt werden.

Die Kosten belaufen sich nach Schätzung des Ing.-Büro's auf ca. 175.000,00 € incl. Mwst.. In diesen Kosten sind auch die Ing.-Leistungen enthalten.

Finanzierung:

Die Finanzierung dieser Regenwasserkanalerneuerung soll als außerplanmäßige Maßnahme durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die umgehende Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich des Strasse Am Felde zwischen Hauptstrasse und Friedhofsweg vor der Erneuerung der Fahrbahndecke.

Die Finanzierung dieser Regenwasserkanalerneuerung erfolgt als außerplanmäßige Maßnahme durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen.

____gez. Rißler_____
Rißler

Anlagen: