

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 314/2010/MO/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 10.05.2010
Bearbeiter: Ralf Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	19.05.2010	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	25.05.2010	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	02.06.2010	öffentlich

Grundschule Moorrege: Konjunkturpaket II, energetische Maßnahme, Erneuerung der Lüftungsanlage der Turnhalle

Sachverhalt:

Im Zuge des Konjunkturpaketes II wurde die Erneuerung der Wärmedämmung und Dachdichtung im Flachdachbereich der Aula und WC-Anlage eingereicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Grundvoraussetzung zum Erhalt der Fördergelder ist ein öffentlich-rechtlicher Nachweis des Wärmeschutzes nach EnEV 2009, DIN V 18599.

Dieses wurde durch das Ingenieurbüro Butzlaff und Tewes erstellt. Nach eingehender Untersuchung ist die sinnvollste, energetische Sanierungsmaßnahme, mit 28% Einsparung des Primärenergiebedarfs, die Erneuerung der Lüftungsanlage (Kosten: 125.961,50 €). An zweiter Stelle steht mit 15% die Wärmedämmungsanierung von Dach und Wand (Kosten: 174.359,57 €) und weitere 8% und 2%.

Die Verwaltung folgt der Empfehlung des Ingenieurbüros inklusive der Isolierungsmaßnahmen, da dieses die wirtschaftlichste Lösung mit dem höchsten energetischen Ziel ist und die eingereichten Kosten in der Höhe von 140.000,00 € nicht übersteigt.

Finanzierung:

Die Förderung des Bundes liegt bei 68,144%, somit beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde auf ~45.000,- €. Die erforderliche Bausumme von 140.000,00 € ist bereits im Haushalt 2010 veranschlagt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss und der Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege empfiehlt, die Gemeindevertretung Moorrege beschließt die Umsetzung der beschriebenen Maßnahme zur Erneuerung der Lüftungsanlage. Die Verwaltung schreibt die Maßnahme aus. Die Umsetzung ist für den Sommer 2010 vorgesehen.

Weinberg

Anlagen: