

Gemeinde Hetlingen

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0402/2020/HET/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 21.10.2020
Bearbeiter: Cornelia Bermudez	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Wegausschuss der Gemeinde Hetlingen	11.11.2020	öffentlich

Sachstand Legionellen div. Liegenschaften

Feuerwehrgebäude:

Die Legionellenwerte in der FFW sind extrem gefallen, jedoch noch über dem Grenzwert 100 KBE/100ml.

Der Kreis Pinneberg hat als Maßnahme weiteres Spülen empfohlen und anschließend eine weitere Nachkontrolle zu veranlassen. Die Nachkontrolle ist noch nicht erfolgt.

Für folgende Liegenschaften ist eine Nachkontrolle am 30.10.2020 mit der Firma GBA und Fa. Wiechers terminiert. Die Nachkontrolle soll einmal mit Armatur und einmal ohne Armatur erfolgen, um evtl. feststellen zu können, ob der Befall an den Armaturen liegt.

Grundschule/Umkleide:

Die Legionellenwerte in der Grundschule/Umkleide ist von 400 auf 300 KBE/100ml gesunken.

Mehrzweckhalle:

Die Legionellenwerte sind in der Mehrzweckhalle gesunken vom Höchstwert 3.300 auf 500 KBE/100ml.

Kindergarten:

Die Legionellenwerte im Kindergarten sind an der einen Zapfstelle von 3.700 auf 1.000 KBE/100ml gesunken. An einer anderen ist der Wert wieder auf 2.400 KBE/100 ml gestiegen.

Das defekte 80L- Gerät wird vorher noch repariert/erneuert.

(Rahn-Wolff)

Anlagen:

Prüfberichte Legionellen