

A k t e n v e r m e r k

Ortstermin; Grüner Damm Hetlingen, 30.09.2020

Gesprächsteilnehmer:

Herr Rahn-Wolff,	Bürgermeister Hetlingen
Frau Kiss,	Stadtwerke Wedel
Herr Möller,	Stadtwerke Wedel
Herr Quast,	Sachverständiger
Herr Rieger,	Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Pagelkopf,	Amt Geest und Marsch Südholstein

Frau Kiss berichtet über Mängel die nach den Rohrleitungsarbeiten der Stadtwerke Wedel angezeigt worden sind. Die Stadtwerke Wedel möchten gerne die Ursache für die immer wieder und mehr werdenden Schäden herausfinden, denn es soll vermieden werden, dass alle 2-3 Jahre ca. 80.000€ von den Stadtwerken Wedel in die Straße investiert werden muss. Herr Quast soll als Sachverständiger ein Gutachten erstellen, um den Stadtwerken Aufschluss zu geben wer für die Instandsetzung der Straße bzw. für die Behebung der vorhandenen Mängel bezahlen sollte.

Herr Rahn-Wolff erklärt daraufhin, dass bisher keine Schäden repariert worden sind, sondern dass seit dem Auftreten der Mängel nach den Rohrleitungsarbeiten vor 8 Jahren die Stadtwerke Wedel und die Gemeinde in Gesprächen und Verhandlungen darüber waren. Mit Herrn Oranienburg wurde in der Vergangenheit bereits alles zur Instandsetzung abgesprochen, allerdings wurden die Arbeiten nicht ausgeführt solange Herr Oranienburg bei den Stadtwerken Wedel noch zuständig war.

Während der Begehung der Straße Grüner Damm ist auffällig, dass Asphaltabbrüche vermehrt auf der Straßenseite auftreten, welche nach den Rohrleitungsarbeiten durch die Stadtwerke Wedel wieder befestigt und wiederhergestellt wurde. Die Bankette auf dieser Seite ist breiter als auf der gegenüberliegenden Seite, somit sollte die Festigkeit durch die Bankette gegeben sein. Kleinere Schäden wurden direkt nach den Arbeiten ausgebessert, leider zum Teil nicht nachhaltig.

Herr Quast dokumentiert die meisten Mängel. Er möchte gerne Kernbohrungen in der Straße und im Randbereich durchführen, um den Aufbau und die Qualität der Straße beurteilen zu können. Er merkt an, dass es entscheidend ist zu wissen, ob die Straße zum jetzigen Zeitpunkt gut verdichtet ist, sollte dies der Fall sein, ist davon auszugehen dass diese sich erst über den langen Zeitraum und die Nutzung verdichtet hat und durch die Stadtwerke Wedel nach den Rohrleitungsarbeiten nicht richtig verdichtet wurde und dies zu den Schäden führt. Mit dem entsprechenden Gutachten von Herrn Quast ist in ca. 2 Monaten zu rechnen.