Detail S5.6 / M 1 : 5
First Verblendbereich



Detail S5.5 / M 1 : 5
Traufe Bereich Schulungsraum



Detail G5.3 / M 1 : 5
Eckstütze Eingang





Feuerbeständiges Halle Fahrzeuge / Lager:
- 15 mm Gipsfaserplatte mit Feldbandverkleidung (Pos. 7 - 12) mm Gefälleestrich verlegt
- 50 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Stahlbetondecke laut Statik
- 50 mm Deckenbekleidung aus Holz-Akustikplatte, strukturiert, weiß (Farbton nach Angaben des Bauherrn)
- 40 mm Deckenabhängung

Feuerbeständiges Halle Bereich Umkleideräume:
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 40 mm Estrich
- 50 mm Trittschalldämmung WLG 035
- 40 mm Deckenabhängung
- 80 mm Stahlbetondecke laut Statik
- 50 mm Deckenbekleidung nach Angaben des Bauherrn

Feuerbeständiges Halle Bereich Eingangsbereich:
- 10 mm Fliesen
- 40 mm Estrich
- 100 mm Trittschalldämmung WLG 035
- Stahlbetondecke
- 50 mm Deckenbekleidung laut Statik
- 50 mm Deckenbekleidung nach Angaben des Bauherrn

Feuerbeständiges Anbau Übergangsbau:
- 5 mm Naturfilz
- 50 mm zementgebundener Estrich
- 100 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Stahlbetondecke mit Gefälleestrichanbau
- 15 mm Stahlbetondecke

Wandaufbau Verblendmauerwerk Anbau:
- 1,5 cm Zementmörtelputz
- 24 cm Mauerwerk Hochlochziegel, 2l cm MG WLG 035
- 4/4 cm Fremdsteinvormauerwerk

Wandaufbau Fassadenbau:
- 36,5 cm Fremdsteinmauerwerk mit Aussenputz
- 14 cm Wärmedämmung WLG 035 mit Dampfbremsdämmung
- 4/4 cm Bereich der Fassadenvormauerschalenstein

Dachaufbau Halle (Überschrift als Kaltdach-Aufbau möglich)
- Kaltdachdeckung, Alu/Pual/Folina, 1,2 mm, Dachbereite 434 mm im Mit Finish
- 40 mm Holz
- 20 mm Holz 6,00 und Holzlattenunterkonstruktion
- ca. 280 mm Wärmedämmung WLG 035,
- Dampfbremsdämmung, Dampfsperre, Bereiten mechanisch fuiert
- 15 mm OSB auf Finish / alle Metallrohr

Abhängenden:
- 12,5 cm Abhängenden im Bereich des Anbaus mit elementig 20 cm Mineralwolle WLG 035

Legende

Bodenbelag	Stahlbetonfertigteile	OKRF	Oberkante Rohfußboden
Porenbeton	Unterzüge	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
Porenbeton PP4	Stahlbetonbrüstung	OK	Oberkante
Vormauerziegel	Stahlbetonbrüstung	UK	Unterkante
Wärmedämmung	Wandaufbauhöhe / Wandstärke	UKD	Unterkante Decke
Trockenbauwände		LH	Lichte Höhe
		UZ	Unterzug

Änderungen

Index	Datum / ges.	Art und Bereich der Änderung / Ergänzung
	10.07.12 / sp	Grundriss mit Vermassungen angelegt
a	12.07.12 / sp	Grundriss mit Vermassungen / Pos 6 U-Schalen mit den ertigen Bemaßungen vervollständigt angelegt
b		
c		
d		
e		
f		
g		
h		
i		
k		
l		
m		
n		
o		
p		
q		
r		
s		
t		
u		
v		
w		
x		
y		
z		

0.00 Gebäude = 3.30 m über Normalnull

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und sind Bau zu nehmen! Ursprungsplan sind zusammenzuführen! Die Planung / Planverfassen einzuregeln. Für Maßfehler haften allein die ausführenden Firmen !

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit der gesamten Statik, der gesamten Schalplanung, der Werkplanung der Klassischen, der Ausschreibungsplanung, der gesamten Betonplanung der ausführenden Firmen und den einschlägigen Ausführungsbestimmungen !

Die Qualität der Betonoberflächen ist mit der ausführenden Betonschalungsfirma vorab mit den Fachingenieuren und Bauherrschaften und Vorführungsmuster festzulegen !

Höhenkoten Grundriss / Höhenkoten Schnitt

planpark architekten gbr
nina kjellerhoff / martin kuhn

HET
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in 25491 Hetlingen, Hauptstraße 63

Bauherr:	Gemeinde Hetlingen Gerd Bandorf-Lütjens Am Sandberg 7 in 25436 Uetersen Tel.: 04122 / 712-218 Fax.: - 299 Datum / Unterschrift:
Architekt:	planpark architekten gbr Sternschanze 29 in 20357 Hamburg Tel.: 040 / 39 89 70 - 0 Fax.: - 37 Datum / Unterschrift:
Planinhalt:	Erdgeschoss

Planstand:	Datum / ges.	Planformat:	Maßstab:
B	13.07.12 / sp	WP 50.01	1:50