

Gemeinde Holm

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 362/2011/HO/BV

Fachteam: Ordnung und Technik	Datum: 22.11.2011
Bearbeiter: Ralf Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm	07.12.2011	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Holm	08.12.2011	nicht öffentlich
Gemeindevertretung Holm	15.12.2011	öffentlich

Erneuerung der Warmwasseranlage im Sportlerheim

Sachverhalt:

Die Warmwasseranlage (zwei 500 L Speicher) im Sportlerheim ist zurzeit defekt. Ein Speicher ist durchgerostet und außer Betrieb. Der normale Spielbetrieb ist so nicht aufrecht zu erhalten, da die nochvorhandene Warmwassermenge zum Duschen nicht ausreicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Reparatur des durchgerosteten Speichers ist nicht möglich.

Die bestehende Anlagentechnik ist sehr veraltet (Speicherung von 1.000 L heißem Trinkwasser) und sollte durch eine neue Technik (Erwärmung des Trinkwassers im Durchlaufprinzip) ersetzt werden.

Die Erneuerung der gesamten Warmwasseranlage beläuft sich auf ca. 13.000,- €

Finanzierung:

Die Finanzierung der beschriebenen Maßnahme erfolgt durch Entnahme der allgemeinen Rücklage.

Beschlussvorschlag:

Die Maßnahme wird wie beschriebene in 2012 umgesetzt. Die Finanzierung wird aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.

Bürgermeister Reißler

Anlagen: