

# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1847/2023/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 23.11.2023
Bearbeiter: Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	12.12.2023	öffentlich

### **Distelkamp Sporthalle, Duschanlage, Erneuerung des Bodenbelags, inkl. der Abdichtung**

#### **Sachverhalt:**

Es ist zu einer Wanddurchfeuchtung in einer Umkleidekabine gekommen. Das Schadensbild zeichnet sich mit Abplatzungen des Edelputzes an der Kabinenwand und einer aufgerosteten Stahlzarge ab.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Ursächlich hierfür ist ein defektes Fugenbild des Fliesenbodenbelags. Die Verfugung ist in einem schlechten Zustand, zum Teil fehlt bereits das Fugenmaterial.

Die Verwaltung empfiehlt die Erneuerung des Bodenbelags inkl. einer neuen Abdichtung des Estrichs bis zum Wandbereich (erste Fliesenreihe inkl. Sockel).

Die Schätzkosten zur Erneuerung des Bodenbelags liegen für beide Duschanlagen bei ca. 12.000,- €.

#### **Finanzierung:**

Die erforderliche Summe von 12.000,- € wird für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

#### **Fördermittel durch Dritte:**

Nicht bekannt

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Erneuerung des Bodenbelags für beide Duschanlagen wird zugestimmt, die erforderliche Summe von 12.000,- € wird für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

---

Bitte Namen einfügen!

**Anlagen:**  
Fotos PDF