





Bauvorhaben: MFH Lindenstraße 5, 25482 Appen

Detail Fensteranschnitt Giebelwand



Fenster bleibt in  
jetziger Lage  $\Rightarrow$  ungünstige  
Wärmebrücke



Fenster wird vorgezogen,  
Rahmen wird eingedämmt!

Skizze ok.